



HKN.4300.2.1.2019

Płońsk, dn. 23.01.2019r.

## OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W RACIAŻU

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.)
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w 2018r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku**  
stwierdza *przydatność* wody z wodociągu publicznego Raciąż

Lp.	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań
1	19.02.2018	NR 6210/02/18 z dn. 26.02.2018r.	Urząd Miejski –Raciąż Plac Mickiewicza 17	Monitoring kontrolny
		NR 6207/02/18 z dn. 26.02.2018r.	MCKSiR w Raciążu, ul. Parkowa 14	Monitoring kontrolny
		NR 6209/02/18z dn. 26.02.2018r.	Sklep Spożywczy Kaczorowy	Monitoring kontrolny
		NR 5876/02/18 z dn. 24.02.2018r	Stacja Uzdatniania Wody	Monitoring przeglądowy
		NR 1344/03/18 z dn. 06.03.2018r.	Witkowo	
2	27.03.2018	HKL.6000-2-91/258,259/2018 z 03.04..2018	Urząd Miejski –Raciąż Plac Mickiewicza 17	Monitoring kontrolny
			Stacja paliw Sierakowo	Monitoring kontrolny
3	17.04.2018	NR 4036/04/18 z 21.04.2018 NR 3882/04/18 z 20.04.2018	Miejskie Przedszkole, ul. Nadrzeczna 3	Monitoring kontrolny
				Monitoring kontrolny
4	17.04.2018	NR 3883/04/18 z 20.04.2018 NR 4037/04/18 z 21.04.2018	Szkoła Podstawowa, ul. Kilińskiego 23	Monitoring kontrolny
5	14.05.2018	HKL.6000-2-139/411,412,413/2018 z dn. 18.05.2017r. Nr.HKL.9051.1.03224.2018 z dn. 22.05.2018r.	Miejskie Przedszkole, ul. Nadrzeczna 3	Monitoring przeglądowy
			Szkoła Podstawowa Krajkowo	Monitoring kontrolny
			Urząd Miejski –Raciąż Plac Mickiewicza 17	Monitoring kontrolny
6	21.05.2018	NR 5885/05/18 z 23.05.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo	Nadzór bieżący

7	21.05.2018	NR 5883/05/18 z 23.05.2018	Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17	Nadzór bieżący
8	21.05.2018	NR 5889/05/18 z 23.05.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo	Nadzór bieżący
9	05.06.2018	NR 1799/06/18 z 07.06.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo	Nadzór bieżący
10	05.06.2018	NR 1801/06/18 z 07.06.2018	Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17	Nadzór bieżący
11	05.06.2018	NR 1798/06/18 z 07.06.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo filtr nr 3	Nadzór bieżący
12	05.06.2018	NR 1795/06/18 z 07.06.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo filtr nr 2	Nadzór bieżący
13	05.06.2018	NR 1794/06/18 z 07.06.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo filtr nr 1	Nadzór bieżący
14	05.06.2018	NR 1793/06/18 z 07.06.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo studnia nr 4	Nadzór bieżący
15	05.06.2018	NR 1792/06/18 z 07.06.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo studnia nr 3	Nadzór bieżący
16	17.07.2019	NR 4983/07/18 z 19.07.2018	Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17	Nadzór bieżący
17	17.07.2019	NR 4993/07/18 z 19.07.2018	Miejskie Przedszkole, ul. Nadrzeczna 3	Nadzór bieżący
18	17.07.2019	NR 4994/07/18 z 19.07.2018	Szkoła Podstawowa w Krajkowie	Nadzór bieżący
19	21.08.2018	NR 5190/08/18 z 21.08.2018	Szkoła Podstawowa w Krajkowie	Nadzór bieżący
20	21.08.2018	NR 5189/08/18 z 21.08.2018	Miejskie Przedszkole, ul. Nadrzeczna 3	Nadzór bieżący
21	21.08.2018	NR 5187/08/18 z 21.08.2018	Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17	Nadzór bieżący
22	10.09.2018	NR HKL.6000-2-139/745,746,747/2018 z dn. 13.09.2018r. Nr.HKL.9051.1.06117.2018 z dn. 27.09.2018r.	Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17 Miejski Zespół Szkół ul. Kilińskiego 62B MCKSiR w Raciażu, ul. Parkowa 14	Monitoring przeglądowy Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny
23	20.09.2018	NR 5927/09/18 z 24.09.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo	Nadzór bieżący
24	20.09.2018	NR 5926/09/18 z 24.09.2018	Miejskie Przedszkole, ul. Nadrzeczna 3	Nadzór bieżący
25	20.09.2018	NR 5926/09/18 z 24.09.2018	Szkoła Podstawowa w Krajkowie	Nadzór bieżący
26	20.09.2018	NR 5924/09/18 z 24.09.2018	Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17	Nadzór bieżący
27	16.10.2018	NR HKL.6000-2-292/850,851,852,853/2018 z dn. 22.10.2018r.	MCKSiR w Raciażu, ul. Parkowa 14 Urząd Miejski –Raciaz Plac Mickiewicza 17 MCKSiR w Raciażu, ul. Parkowa 14 Stacja Paliw Sierakowo	Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny

28	29.11.2018	NR 957/12/18 z 04.12.2018	Miejski Zespół Szkół ul. Kilińskiego 62B	Monitoring kontrolny
29	29.11.2018	NR 3181/12/18 z 12.12.2018	Stacja Uzdatniania Wody Witkowo	Monitoring przeglądowy
30	20.12.2018	NR 8832/12/18 z 28.12.2018	Sklep Spożywczy Kaczorowy	Monitoring kontrolny
31	20.12.2018	NR 8833/12/18 z 28.12.2018	PGKiM Sp. zo.o ul. Wolności 34	Monitoring kontrolny
32	20.12.2018	NR 8834/12/18 z 28.12.2018	Cedrob S.A., Ujazdówek 2	Monitoring kontrolny

### Uzasadnienie

Parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne **monitoringu kontrolnego**: mętność, smak, zapach, barwa, przewodność, odczyn (pH), jon amonowy, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli.

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne w ramach prowadzonego **monitoringu przeglądowego**: mętność, barwa, zapach, przewodność, pH, smak, twardość, utlenialność z KMnO<sub>4</sub>, jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, 1,2-di-chloroetan, Σtrichloroeten i tetrachloroeten, benzo(a)piren, ΣWWA, pestycydy, Σpestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2<sup>0</sup>C po 72h, bakterie z grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), clostridium perfringens.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2018r. dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Raciąż nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że w 2018r. mieszkańcy następujących miejscowości: **Raciąż, Folwark-Raciąż, Witkowo, Drozdowo, Ćwiersk, Pęsy, Kiniki, Sierakowo, Krajkowo, Kruszenica, Kossobudy, Żychowo, Zdunówek, Łempin, Łempinek, Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki, Kraszewo-Sławęcín, Kozolin, Strożęcín, Kaczorowy** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu Raciąż spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako zdatną do użycia, tzn. wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

### Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
2. Burmistrz Miasta Raciąż
3. Wójt Gminy Raciąż
4. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PŁONSKU  
lek. med. Krzysztof Bielski  
spec. epidemiologii