



HKN.4300.2.1.2022

Płońsk, dn. 23.03.2022r.

OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU RACIĄŻ

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028)
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w 2021r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Raciąż za 2021r.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniach: 18.02.2021r., 22.04.2021r., 14.06.2021r., 09.07.2021r., 13.07.2021r., 04.10.2021r., 21.10.2021r., 30.11.2021r., 16.12.2021r. z wodociągu publicznego Raciąż informuje, że jakość wody odpowiada obowiązującym wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

W dniach: 18.06.2021r.-12.07.2021r., 08.10.2021r. – 25.10.2021r. oraz 03.12.2021r.-20.12.2021r. w próbkach pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/poboru stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru fizykochemicznego (barwa). Działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że w 2021r. mieszkańcy następujących miejscowości: **Raciąż, Folwark-Raciąż, Witkowo, Drozdowo, Ćwierśk, Pęsy, Kiniki, Sierakowo, Krajkowo, Kruszenica, Kossobudy, Żychowo, Zdunówek, Lempin, Lempinek, Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki, Kraszewo-Sławęcín, Kozolin, Strożęcín, Kaczorowy** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu Raciąż spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako zdatną do użycia, tzn. wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Otrzymuje:

1. PGKiM Sp. z o.o., Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140_Raciąż
2. Burmistrz Miasta Raciąż
3. Wójt Gminy Raciąż
4. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PŁONSKU
lek. med. Krzysztof Bielski
spec. epidemiologii