



HKN.4300.2.6.2023

Płońsk, dnia 03.02.2023r.

OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU RACIAŻ

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn.zm.)
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Raciąż za 2022r.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniach: 14.02.2022r., 22.04.2022r., 20.06.2022r., 07.07.2022r., 20.07.2022r., 03.10.2022r., 29.11.2022r., 29.12.2022r. z wodociągu publicznego Raciąż informuje, że jakość wody odpowiada obowiązującym wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

W dniach 20.06.2022r.-11.07.2022r., w próbkach pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/poboru stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru fizykochemicznego (barwa). Działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że w 2022r. mieszkańcy następujących miejscowości: **Raciąż, Folwark-Raciąż, Witkowo, Drozdowo, Ćwiersk, Pęsy, Kiniki, Sierakowo, Krajkowo, Kruszenica, Kossobudy, Żychowo, Zdunówek, Łempin, Łempinek, Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki, Kraszewo-Sławęcín, Kozolin, Strożęcín, Kaczorowy** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Raciąż spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako zdatną do użycia, tzn. wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
2. Burmistrz Miasta Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
3. Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
4. a/a